

**ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α2-861/22-8-2013 Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.
ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ**

Βάσει της υπ' αριθ. 7842/13-12-2013 απόφασης, της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε.Εύβοιας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 § 7 α της απόφασης Α2-861/22-8-2013 Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ, επεβλήθη στην επιχείρηση «Δημ. Γ. Σπυρίδης Α.Ε.», εισαγωγέα αντλιών – μετρητών υγρών καυσίμων, πρόστιμο (2.000 €) δύο χιλιάδων ευρώ για έλλειψη εγκριτικής απόφασης επί αντλίας βυτιοφόρου σε πρατήριο υγρών καυσίμων της περιοχής μας.