



Λιβαδειά 21-2-2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Π. Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39  
Ταχ. Κώδικας : 321 00  
Πληροφορίες : Ε. ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ  
Τηλέφωνο : 2261.350.332  
FAX : 2261.350.337

**ΘΕΜΑ : ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, σύμφωνα με την παράγ. 3 του άρθρου 19 του Ν.3982/11 και την παράγ. 5 του άρθρου 4 της Υ.Α.483/35/Φ.5 /17-1-12, της "ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. - Βιομηχανία Κοπής μεταλλικών ταινιών και παραγωγής λαμαρινών" στη θέση «Κοκκινόχωμα» στα Οινόφυτα του Δήμου Τανάγρας, μετά την έκδοση άδειας λειτουργίας της μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης με την Υπεύθυνη Δήλωση Α.Π.6412/28-12-12 .**

Ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ευάγγελος Μυρσινιάς και ο Δ/ντής Χαρ. Ρουσέτης διενεργήσαμε αυτοψία στη Βιομηχανία του θέματος την 1 ΦΕΒ 2013 με βάση όσα έχουν δηλωθεί και περιγραφεί στο Α.Π.6294/20-12-12 Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία μας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Α.Π.6412/28-12-12 Υπεύθυνης Δήλωσης έναρξης λειτουργίας της μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης του θέματος.

**ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Είδος εγκατάστασης : **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ.**

Επωνυμία : **ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.**

Τοποθεσία : **"Κοκκινόχωμα" της Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας.**

Ιδιοκτήτης : **ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.**

<b>Α.Φ.Μ. 999641880</b>	<b>Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ</b>	<b>Κ.Α.Δ.: 25.62</b>
-------------------------	---------------------------	----------------------

**ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κ.Ι. = 489,82 KW**  
**ΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 216.000,00 €**

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Η Βιομηχανία λειτουργούσε με την Α.Π.6792/20-12-2004 Άδεια Λειτουργίας Αορίστου Διαρκείας. Με σκοπό την έκδοση άδειας μηχανολογικής επέκτασης υπεβλήθησαν τα πιο κάτω :

1. Το Α.Π.2658/30-5-12 Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι.
2. Το Α.Π.2658/1-6-12 έγγραφό μας “Προσδιορισμός Δικαιολογητικών”.
3. Η με Α.Π.3862/19-7-12 υποβολή δικαιολογητικών.
4. Η από 27-9-12 υποβολή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 20 του Ν.3982/11.
5. Το Α.Π.6294/20-12-12 Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι.
6. Το Α.Π.6294/27-12-12 έγγραφο “Προσδιορισμός Δικαιολογητικών”.
7. Η Μελέτη Εγκατάστασης.
8. Η Υπεύθυνη Δήλωση από 18-7-12 του πολιτικού μηχ/κού για τα οικοδομικά.
9. Υπεύθυνη Δήλωση από 14-12-12 του μηχ/λόγου μηχανικού ότι εφαρμόστηκε η μελέτη εγκατάστασης.
10. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας Α.Π.1456Φ.701.4.Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ.947/22-7-12 που ισχύει μέχρι 21-7-17.
11. Υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ από 14-12-12)-ανάληψης (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ από 14-12-12) επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης.

**ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Σήμερα στη βιομηχανική μονάδα έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της Α.Π.6412/28-12-12 Υπεύθυνης Δήλωσης έναρξης λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης και το επισυναπτόμενο σε αυτή Α.Π.6294/20-12-12 Ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

**ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ****ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ**

Χαλύβδινες ταινίες σε ρόλλους.

**ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ**

Ευθύγραμμο χαλύβδινο προφίλ ανοικτής διατομής σε τεμάχια.

**ΓΗΠΕΔΟ – ΚΤΙΡΙΑ**

Το γήπεδο έχει έκταση 20.395,92 m<sup>2</sup>. Σε αυτό υπάρχουν ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις 130/93, 66/94, 65/2003 και 278/2004 Άδειες Οικοδομής συνολικής κάλυψης 1.013,44 m<sup>2</sup> και δόμησης 1.166,54 m<sup>2</sup>.

**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ****Κατηγορία δραστηριότητας.**

Σύμφωνα με την ΚΥΑ1958/12 (ΦΕΚ21Β/13-1-2012) η δραστηριότητα της επιχείρησης ανήκει στην 9<sup>η</sup> Ομάδα “Βιομηχανικές δραστηριότητες & συναφείς εγκαταστάσεις” και με τον

**α/α 172 (Γενικές Μηχανολογικές Εργασίες) κατατάσσεται στην Κατηγορία Β.**

**Οχληση δραστηριότητας.**

Σύμφωνα με την ΚΥΑ.3137/191/Φ.15 (Φ.Ε.Κ.1048Β/4-4-12) η όχληση της επιχείρησης σύμφωνα με τον

**α/α 182 (Μεταλλοτεχνία) για < 500 KW κατατάσσεται στη ΧΑΜΗΛΗ ΟΧΛΗΣΗ.**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Κατά την διενεργηθείσα επιθεώρηση την 1 ΦΕΒ 2013 στη ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ με την επωνυμία ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. στην τοποθεσία “Κοκκινόχωμα” της Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας ιδιοκτησίας ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της Α.Π.6412/28-12-12 Υπεύθυνης Δήλωσης έναρξης λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης και το επισυναπτόμενο σε αυτή Α.Π.6294/20-12-12 Ερωτηματολόγιο το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαπιστώθηκαν τα εξής :


- Όλα τα μηχανήματα ανταποκρίνονται στη δραστηριότητα της επιχείρησης και μόνον.
- Πολλά εκ δηλωθέντων μηχανημάτων (περίπου τα μισά), δεν ήταν εγκατεστημένα, ήταν εκτός λειτουργίας και δεν ήταν στη θέση που φαίνεται στα σχέδια της εγκριθείσης μελέτης.
- Όσα εκ των δηλωθέντων μηχανημάτων ήταν εγκατεστημένα και εν λειτουργία ήταν στη θέση που φαίνεται στα σχέδια της εγκριθείσης μελέτης, αλλά δεν ανταποκρίνονται στις δηλωθείσες ιπποδυνάμεις.
- Η υφιστάμενη ηλεκτρική εγκατάσταση κίνησης της επιχείρησης δεν είναι άρτια και δεν τηρείται το Ελληνικό πρότυπο, ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» σύμφωνα με την Υ.Α. Φ7.5/1816/88/27-2-2004 (ΦΕΚ 470 Β!/5-3-2004).

Τα ανωτέρω συνιστούν παρεκκλίσεις από την εκδοθείσα άδεια (των οποίων η άρση είναι εφικτή) και για το λόγο αυτό τάσσουμε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την λήψη της παρούσας για την άρση των αναφερθεισών παρεκκλίσεων, σύμφωνα με την παράγ. 3 του άρθρου 19 του Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143Α!/17-6-11) και την παράγ. 5 του άρθρου 4 της Υ.Α.483/35/Φ.5 /17-1-12 (ΦΕΚ 158Β!/3-2-12).

Ο ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΣ  
ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  
Ευάγγελος Μυρσινιάς

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  
Χαράλαμπος Ρουσέτης