



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Λιβαδειά 10-06-2013

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ**  
**γιά τον Δ/ντή της Δ/σης Ανάπτυξης**

των υπαλλήλων :

1. Μπατσούλη Παναγιώτη μηχανολόγου μηχανικού Τ.Ε.
2. Ποιητάρη Παναγιώτη μηχανολόγου μηχανικού Π.Ε

Θέμα : Έλεγχος στις εγκαταστάσεις της Βιομηχανίας αποθήκευσης Πυροτεχνημάτων του φορέα με την επωνυμία ΝΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Παύλου στη θέση « Λούτσα» Δ.Ε. Τανάγρας Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας

Ειδος εγκ/σης : Μονάδα αποθήκευσης πυροτεχνημάτων

Τοποθεσία: **ΤΑΝΑΓΡΑ Θέση « Λούτσα»**

Ιδιοκτήτης.: **ΝΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Παύλου**

**Νομ. Λειτουργίας**

**Αριθμός Αποθηκών**

**Αποθηκευόμενα Υλικά**

**Χωρητικότητα**

3

πυροτεχνήματα 1.4 G

10.000 κιλά έκαστη

1

Αδρανή υλικά

**Εγκ/νης Επέκτασης**

**Αριθμός Αποθηκών**

**Αποθηκευόμενα Υλικά**

**Χωρητικότητα**

1

πυροτεχνήματα 1.3 G

5.000 κιλά

1

Αδρανή υλικά

**Αιτ. τροποποίηση**

**Αριθμός Αποθηκών**

**Αποθηκευόμενα Υλικά**

**Χωρητικότητα**

1 (No Δ)

πυροτεχνήματα 1.4 G

8.000 κιλά

**Ισχύ Μηχανολογικού εξοπλισμού**

Νομ. Λειτουργίας : 5,00 HP

(πυροσβεστικό συγκρότημα)

Προς Αποξήλωση : 5,00 HP

**Αιτ. Επέκτασης : 15,00 HP**

(Νέο πυροσβεστικό συγκρότημα)

**Αξία Μη/κου Εξοπλισμού**

Νομ. Λειτουργίας : 800,00 €

(πυροσβεστικό συγκρότημα)

Προς Αποξήλωση : 800,00 €

Αιτ. Επέκτασης : 7.000,00 €

(Νέο πυροσβεστικό συγκρότημα)

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ : **ΜΕΣΗ** ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : **A2**

Α.Φ.Μ. : 094445418 ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Κ.Α. : 20.51

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Πρόκειται για βιομηχανία με τα ανωτέρω στοιχεία για την οποία έχει χορηγηθεί με την αριθμ. 59049/18-10-1999 απόφασή μας άδεια λειτουργίας μονάδας αποθήκευσης πυροτεχνημάτων ( τριών αποθηκών πυροτεχνημάτων) αορίστου διάρκειας .

Με την με αριθμό πρωτ. 1573/30-08-2010 απόφασή μας χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης κτιριακής επέκτασης και έγκριση σχεδ/των για νομιμοποίηση αυθ/των .

Με την από 15-04-2013 αίτησή του ο ενδιαφερόμενος ζήτησε τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης και συγκεκριμένα τροποποίηση των διαστάσεων της αποθήκης Δ από 16 X6 σε 19,50 X 7 με αύξηση κάλυψης κατά 40,50 τ.μ. , προσθήκη κτιρίου για την στέγαση του νέου πυροσβεστικού 2,10 X 4,10 = 8,61 τ.μ. και αντικατάσταση του πυροσβεστικού συγκροτήματος.

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά προσκομίστηκαν την 21-05-2013 .

Για την χορήγηση της ζητούμενης άδειας και μετά την από 10-06-2013 σχετική εντολή της υπηρεσίας μας μεταβήκαμε την 10-06-2013 στην αναφερόμενη εγκατάσταση και προβήκαμε σε έλεγχο .

Διαπιστώθηκε ότι οι κτιριακές τροποποιήσεις έχουν πραγματοποιηθεί , δεν έχει ολοκληρωθεί η ζητούμενη αντικατάσταση του πυροσβεστικού συγκροτήματος .

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο

  
Μπατσούλης Παναγιώτης

  
Πουτάρης Παναγιώτης