



Ελληνική Δημοκρατία  
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης  
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.Βοιωτίας  
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και  
Φυσικών Πόρων  
Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39  
Τ. Κ. : 32100  
Πληροφορίες : Γ. Ζυγογιάννη  
Τηλέφωνο : 22613 - 50331  
ΦΑΞ : 22613 - 50337  
e-mail : [perivallon\\_05@yahoo.gr](mailto:perivallon_05@yahoo.gr)

Λιβαδειά 23-07-2013

**ΘΕΜΑ :** Έκθεση επιθεώρησης στην εταιρεία «GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε ΤΡΟΦΙΜΩΝ» που λειτουργεί στη περιοχή της Δ.Ε Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας .

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Βιομηχανία παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής που λειτουργεί στη θέση 'ποταμιά' στη περιοχή της Δ.Ε Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας, με την επωνυμία: «GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

Πρόκειται για βιομηχανία η οποία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1958/2012 Υ.Α. κατατάσσεται στην 9<sup>η</sup> ομάδα με α/α 22 κατηγορία Β και α/α 23 κατηγορία Β. Σύμφωνα με την οικ. 3137/191/Φ15/2012, α/α 137, ΚΑΔ 10.71 η εν λόγω δραστηριότητα είναι Μέσης Όχλησης..

Για την εν λόγω βιομηχανία χορηγήθηκε η αρ. πρωτ.2191/2000 απόφασή μας περί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου.

Με την από 11-7-2012 αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι ζήτησαν ανανέωση της άδειας λειτουργίας λόγω επέκτασης στο 20% της εγκατεστημένης ισχύος βάση της παρ. 2.β του αρθ. 20 του Ν. 3982/2011 και ενσωμάτωσης των ΠΠΔ υποβάλλοντος τα δικαιολογητικά. (σύμφωνα με τον Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α) και την Υ.Α. αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β)). Ο φάκελος συμπληρώθηκε στις 17-7-2013.

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά από αυτοψία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας που διενεργήθηκε την Δευτέρα 22-07-2013 διαπιστώθηκε τα εξής:

1. Έχει εγκατασταθεί ο Η/Μ εξοπλισμός για τον οποίο ζητείτε άδεια λειτουργίας όπως αυτός απεικονίζεται στα υποβληθέντα σχεδιαγράμματα .
2. Δεν υπήρχε λεπτομερής ανάλυση του μηχανολογικού εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος αυτού.
3. Έχουν εγκατασταθεί δύο δεξαμενές LPG. Σε ότι αφορά τα κτιριακά έχει προσκομιστεί η αρ. πρωτ. 34/2013 άδεια δόμησης της πολεοδομίας Θηβών. Ζητήθηκε μελέτη εγκατάστασης αυτών σύμφωνα με την Δ3/148558/93 ΦΕΚ 477 Β /01.07.1993 Υ.Α. κα το ανανεωμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας το οποίο να τις περιλαμβάνει.
4. Να προσκομιστούν οι συμβάσεις με τους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων και η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων τα οποία επεδείχθησαν κατά την επιθεώρηση.

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Π. Μπατσούλης

Γ. Ζυγογιάννη