



Λιβαδειά: 01-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση Φίλωνος 35-39 Λιβαδειά
Ταχ. Κώδικας 32100
Πληροφορίες: Κων/νίδης Μ.
Τηλέφωνο 22613 - 50335
Τηλεομοιοτυπία 22613 - 50337
e-mail : mkonstantinidis@viotia.gr

Θέμα : Έκθεση Αυτοψίας για την μονάδα αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης, φωτιστικού πετρελαίου και λιπαντικών (4 δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης, 3 δεξαμενές φωτιστικό πετρέλαιο, 7 δεξαμενές ορυκτελαίων / 77 κ.μ. έκαστη, με σύνολο χωρητικότητας 1080 κ.μ.) προκειμένου να εκδοθεί Άδεια Λειτουργίας μετά από αναστολή λειτουργίας (σύμφωνα με την ΥΑ οικ.483/35 Φ.15/03-02-2012).

Οι υπάλληλοι της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας
Κωνσταντινίδη Μιχαήλ

Ποιητάρης Παναγιώτης

Κατ' εφαρμογή (των άρθρων 19 και 26) του Ν. 3982/11(ΦΕΚ 143^Α/17-06-11) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», της Υ.Α. 483/35/Φ.15/12(ΦΕΚ 158B/03-02-2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/11(ΦΕΚ143Α), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση»

και μετά από Εντολή του Προϊσταμένου της Δ/σης Ανάπτυξης, διενέργησαν την 01 / 10 /2013 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας, με τα παρακάτω στοιχεία.

Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει αντιστοιχία των υποβληθέντων στοιχείων και των δηλωθέντων στο αριθμ. 2023/12-04-2013 συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο με την υφιστάμενη κατάσταση, για την χορήγηση:

Άδεια Λειτουργίας μετά από αναστολή λειτουργίας της μονάδας αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης, φωτιστικού πετρελαίου και λιπαντικών (4 δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης, 3 δεξαμενές φωτιστικό πετρέλαιο, 7 δεξαμενές ορυκτελαίων / 77 κ.μ. έκαστη, με σύνολο χωρητικότητας 1080 κ.μ.) με την επωνυμία «PREMIUM BUSINESS CENTER (PBC DE & TECH L.T.D.) Ε.Π.Ε.» πρώην PETROMAR A.E., που βρίσκεται στην θέση " Τεμπέλι " Δ.Ε. Οινοφύτων Δ. Τανάγρας Ν. Βοιωτίας και Συνολική Ισχύ 30,8 KW (Κ.Ι.),

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Βιομήχανια αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης, φωτιστικού πετρελαίου και λιπαντικών.

Τοποθεσία: θέση "Τεμπέλι" Δ.Ε. Οινοφύτων Δ. Τανάγρας - Ν. Βοιωτίας.

Επωνυμία: «PREMIUM BUSINESS CENTER (PBC DE & TECH L.T.D.) Ε.Π.Ε.».

- Κατάταξη : - ΣΤΑΚΟΔ 2008 : 52.10.12
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (1958/12): Β κατηγορία.
- ΟΧΛΗΣΗ (3137/191/Φ.15/2012): Μέση Όχληση .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Κατά την επιθεώρηση, διαπιστώθηκαν και παρατηρήθηκαν τα κάτωθι:

1. Η μονάδα δεν λειτουργούσε κατά τον έλεγχο της αυτοψίας.
2. Οι δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου (θέρμανσης, φωτιστικού) και ορυκτελαίων βρέθηκαν άδειες.
3. Βρέθηκε διαφορά στην ισχύ του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας με τα δηλωθέντα, να αιτιολογηθεί.
4. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας καλύπτονται από τις αριθμ. 6/95 και 283/2004 Οικοδομικές Άδειες. Βρέθηκε στέγαστρο εντός του γηπέδου που δεν περιλαμβάνεται στις ανωτέρω οικ. Άδειες.
5. Ζητήθηκαν τα κάτωθι:
 - 5.1. Να καταγραφούν οι ικανοί όγκοι των αντίστοιχων δεξαμενών λιποσυλέκτης-ελαιοσυλέκτης, στεγανής δεξαμενής, κλπ.
 - 5.2. Να καταγραφούν οι οδοί των υγρών αποβλήτων – ομβρίων.
 - 5.3. Να διορθωθούν τα διαγράμματα κάλυψης, καθώς εντοπίζονται διαφορές με την πραγματοποιούμενη κάλυψη – δόμηση με τα υποβληθέντα διαγράμματα.
 - 5.4. Να διορθωθούν τα τεχνικά υπομνήματα – σχεδιαγράμματα ως προς τις ανωτέρω παρατηρήσεις.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ

ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΟΙΗΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ