



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λιβαδειά:

20-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39 Λιβαδειά
Ταχ. Κώδικας 32100
Πληροφορίες: Κων/νίδης Μ.
Τηλέφωνο 22613 - 50335
Τηλεομοιοτυπία 22613 - 50337
e-mail : mkonstantinidis@viotia.gr

Θέμα : Έκθεση Επιθεωρήσεως μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης μετά από την βεβαίωση κατάθεσης Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 19, 26 του Ν. 3982/11(ΦΕΚ143Α).

Οι υπάλληλοι της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε.Β. Βοιωτίας
Κωνσταντινίδης Μιχαήλ
Ζυγογιάννη Γεωργία

Κατ' εφαρμογή (των άρθρων 19 και 26) του Ν. 3982/11(ΦΕΚ 143^Α/17-06-11) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», της Υ.Α. 483/35/Φ.15/12(ΦΕΚ 158B/03-02-2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/11(ΦΕΚ143Α), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» και μετά από Εντολή του Προϊσταμένου της Δ/σης Ανάπτυξης, διενέργησαν την 20 / 11 /2013 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας, με τα παρακάτω στοιχεία.

Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει αντιστοιχία των υποβληθέντων στοιχείων και των δηλωθέντων στο αριθμ. 5626/06.11.2013 ερωτηματολόγιο με την υφιστάμενη κατάσταση, μετά από την βεβαίωση της κατάθεσης Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης (ενιαία Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας).

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Δραστηριότητα: Μονάδα παραγωγής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών.

Τοποθεσία: Θέση «Ροβιτσέζα» Δ.Ε. Σχηματαρίου του Δ. Τανάγρας - Ν. Βοιωτίας.

Επωνυμία: «ΔΙΓΕΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» πρώην Κ. ΔΙΓΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Κατάταξη : - ΣΤΑΚΟΔ 2008 : 25.11.
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑΔΑ 9^η της ΚΥΑ1958/2012): Β κατηγορία.
- ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012): Χαμηλή Όχληση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Μετά από αυτοψία της υπηρεσίας που διενεργήθηκε την 20-11-2013 διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τα δηλωθέντα στοιχεία (μελέτη – σχεδιαγράμματα) και το Ερωτηματολόγιο με Α.Π. 5626/06-11-2013 που συνοδεύουν την Α.Π. 5626/11.11.2013 Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας, και ειδικότερα:

1. Εντοπίζονται εντός του γηπέδου της δραστηριότητας :Δύο οικίες, οι οποίες έχουν λανθασμένα τακτοποιηθεί ως αποθηκευτικοί χώροι με την Α/Α δήλωση 34481 και την βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011. Επίσης εντοπίζονται μία (1) ράμπα και τρεις (3) δεξαμενές. Όλα τα ανωτέρω δεν έχουν τακτοποιηθεί πολεοδομικά ούτε και συμπεριληφθεί στο διάγραμμα κάλυψης.
2. Λάθος αποτύπωση του μηχανολογικού εξοπλισμού ως προς την θέση εγκατάστασης και την ισχύ.
3. Η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς η πρέσα δεν ήταν πακτωμένη.
4. Εντός του βιομηχανικού χώρου αλλά και δίπλα αυτού βρίσκονται υλικά συσκευασμένα προς εμπορία άλλων δραστηριοτήτων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ
20-11-2013

ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

