

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

ΘΗΒΑ 25-08-2014
Αριθ. Πρωτ. 4610

Ταχ. Δ/ση Τέρμα Μακαρίου Πυρι
Πληροφορίες Ν. Τρικαλιτης
Τηλ. 22623-52112
FAX 22623-52141

ΘΕΜΑ " Περίληψη απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τον Ν. 4177/13

1. Επιβάλουμε χρηματικό πρόστιμο ποσού πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ στην ΕΤΕΚΑ Α.Ε Λ. Δημοκρατίας 142 ΠΕΡΑΜΑ Αττικής ΑΦΜ EL 0944122064 γιατί το με αριθ .4/2014 δείγμα Αμόλυβδης Βενζίνης RON 95 που έλαβε η Υπηρεσία μας από το πρατήριο του (από δεξαμενή που περιείχε 1400 lt) βρέθηκε στην πρώτη εξέταση ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ γιατί : σε συνολικό όγκο 1000ml διαχωρίζονται 40ml νερό και ξένες ύλες , και στην κατ' έφεση εξέταση ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ γιατί σε συνολικό όγκο 930ml διαχωρίζεται 1ml νερό με καστανές ξένες ύλες .

Τα ανωτέρω συνιστούν παράβαση του άρθρου 20 παρ. 5 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013) και επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 του άρθρου 1 της αριθμ. Δ.19/Φ11/οικ.13098/1156/25-06-2010 (ΦΕΚ 1039/Β/2010) απόφασης .

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Χ. ΡΟΥΣΣΕΤΗΣ