



Σχ.

Λιβαδειά:

17 -12-2014

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Φίλωνος 35-39 Λιβαδειά
Ταχ. Κώδικας: 32100
Πληροφορίες: Κων/νίδης Μ.
Τηλέφωνο: 13 – 50335
Τηλεομοιοτυπία: 22613 – 50337
e-mail: mkonstantinidis@viotia.gr

Θέμα: Έκθεση Αυτοψίας για την βιομηχανία παραγωγής ελληνικού καφέ & συσκευασίας NESCAFE προκειμένου να εκδοθεί: Α) Τροποποίηση Άδειας Λειτουργίας μετά από εγκεκριμένη κτιριακή επέκταση, έγκριση σχεδιαγραμμάτων για νομιμοποίηση κτιριακών αυθαιρέτων, αυθαίρετη μηχανολογική επέκταση και υπαγωγή σε ΠΠΔ Β) Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης κτιριακής επέκτασης και έγκριση σχεδιαγραμμάτων για νομιμοποίηση κτιριακών αυθαιρέτων.

Οι υπάλληλοι της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας
Κωνσταντινίδης Μιχαήλ
Μπατσούλης Παναγιώτης

Κατ' εφαρμογή (του άρθρου 26) του Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143Α/17-06-11) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», της Υ.Α. 483/35/Φ.15/12(ΦΕΚ 158Β/03-02-2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/11(ΦΕΚ143Α), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών, την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» και έπειτα από αίτημα – ερωτηματολόγιο που κατατέθηκε στην υπηρεσία μας με Α.Π. 6434/22-10-2014 καθώς και τις αριθμ. πρωτ. : οικ. 7273//11-12-2014, οικ.7363/15-12-2014, οικ.7369/15-12-2014 & οικ.7279/11-12-2014 εντολές ελέγχου της υπηρεσίας (σύμφωνα με την αριθμ. ΚΥΑ οικ.14684/914/Φ15 ΦΕΚ3533Β/31-12-2012, περί καθορισμού παραβόλων και των άρθρων 26 & 28 του Ν.3982/2011), διενέργησαν στις **12/12/2014** και **16/12/2014** επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας, για την: Α) Τροποποίηση άδειας Λειτουργίας μετά από εγκεκριμένη κτιριακή επέκταση, έγκριση σχεδιαγραμμάτων για νομιμοποίηση κτιριακών αυθαιρέτων, αυθαίρετη μηχανολογική επέκταση και υπαγωγή σε ΠΠΔ Β) Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης κτιριακής επέκτασης και έγκριση σχεδιαγραμμάτων για νομιμοποίηση κτιριακών αυθαιρέτων.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Βιομηχανία παραγωγής ελληνικού καφέ & συσκευασίας NESCAFE.

Τοποθεσία: Θέση 55^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας Δ.Ε. Οινοφύτων Δ. Τανάγρας - Ν. Βοιωτίας.

Επωνυμία: « NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ».

Κατάταξη : - ΣΤΑΚΟΔ 2008 : 10.83 & 46.37.
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑΔΑ 9^η της ΚΥΑ1958/2012): Β κατηγορία.
- ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012): Μέση Όχληση.

ιστορικό :


Πρόκειται για υφιστάμενη βιομηχανία παραγωγής Ελληνικού καφέ και συσκευασίας NESCAFE, με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στο 55^ο χλμ. Της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στη Δ.Κ. Οινοφύτων της Δ.Ε. Οινοφύτων, του Δ. Τανάγρας Νομού Βοιωτίας. Για την βιομηχανία έχουν εκδοθεί : Η αρ. πρωτ. 3290/25-07-2003 απόφαση περί άδειας λειτουργίας αορίστου διάρκειας, όπως και η αρ. πρωτ. 6046/11-12-2007 Άδεια Λειτουργίας μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης αορίστου διάρκειας.

Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

- 1) Ως προς τα κτιριακά, υπάρχει λάθος αποτύπωση στην ακριβή θέση του κτιρίου του υποσταθμού όπως δεικνύετε στο διάγραμμα δόμησης και δεν έχουν συμπεριληφθεί (προς νομιμοποίηση) τα 3 αεροφυλάκια που βρίσκονται πλησίον αυτού.
- 2) Στον πρώτο όροφο του ιδίου κτιρίου δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό του ο μηχανολογικός εξοπλισμός που εντοπίζεται στα πατάκια (Α8, Α22, ψυξητήρες κλπ), ομοίως στον δεύτερο όροφο του κτιρίου (1) και άνωθεν των μηχ/των ομογενοποιητών υπάρχει εγκατεστημένο ανυψωτικό μηχάνημα (ηλεκτρικό παλάγκο) που δεν έχει αποτυπωθεί.
- 3) Ζητήθηκαν και μας προσκομίστηκαν αντίγραφα της ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων και των σχετικών συμβάσεων με τους αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης, δείγματα παραστατικών για την διακίνηση των αποβλήτων προς διαχείριση αυτών, πιστοποιητικά ελέγχου των ανυψωτικών μηχ/των, βεβαιώσεις περιοδικών ελέγχων για τις δεξαμενές υπό πίεση (αεροφυλάκια δεξαμενές αζώτου) και παραστατικά δειγματοληπτικής μέτρησης του συστήματος after burner.
- 4) Ζητήθηκαν παραστατικά εκκένωσης των στεγανών βόθρων (λυμάτων προσωπικού), ζητήθηκε η δήλωση καταχώρησης του ανελκυστήρα φορτίων – προσωπικού στον αρμόδιο φορέα (Δήμο Τανάγρας), τα οποία έως και σήμερα δεν έχουν προσκομιστεί στην υπηρεσία μας.
- 5) Κατά τα λοιπά, τηρούνται τα δηλωθέντα του Ερωτηματολογίου με Α.Π. 6434/22-10-2014 και υπάρχει αντιστοιχία των προς έγκριση σχεδιαγραμμάτων – τεχνικό υπόμνημα.

Να κοινοποιηθεί με έγγραφό μας η παρούσα στον φορέα και να αναρτηθεί στον δικτυακό ιστότοπο της Π.Ε.Β.

Λιβαδειά 17-12-2014

Μ. Κων/νίδης 
Π. Μπατσούλης 