

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ &
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
του άρθρου 19 παρ.3 του Ν.3982/2011

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια, από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς: Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (*) Αρ. Πρωτοκόλλου
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ' ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 6938

(*) Κοινοποίηση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


(*) Ημερομηνία
24-11-2014

Όνομα	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Επώνυμο	ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
Όνομ/μο πατέρα	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ		
Όνομ/μο μητέρας	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)	ΑΚ496827	Εκδούσα Αρχή	ΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΑΦΜ	126965896	ΔΟΥ	ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία γέννησης	09-11-1980	Τόπος γέννησης	ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 54 – 32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ		
Τηλέφωνο	6973060468		
e-mail	K2261081025@gmail.com	Φαξ	2261081025

Δηλώνω υπεύθυνα ότι

- Τα στοιχεία της εγκατάστασης πετρελαίου θέρμανσης με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ» όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από 13/11/2014 υπ' αριθ. 6808 θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Η έναρξη λειτουργίας της παραπάνω μονάδος, η οποία και δηλώνεται με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους της από 2/11/2009 υπ' αριθ. 3506 Άδειας Λειτουργίας.
- Η ως άνω εγκατάσταση πετρελαίου θέρμανσης :

Τηρεί τις προβλεπόμενες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Υ.Α. Φ.15/4187/266/11-04-2012 - ΦΕΚ1275Β και ειδικότερα τις ακόλουθες:



Γενικές Δεσμεύσεις

A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες – Τηρείται.

A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ – Τηρείται.

A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά) – Τηρείται.

A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες – Τηρείται.

A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης – Τηρείται.

A6 Απαγόρευση η καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/υλικών υπαίθρια ή σε στεγασμένους χώρους – Τηρείται.

A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β), Κ.Υ.Α. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) και την Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β) όπως εκάστοτε ισχύουν – Τηρείται.

A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου. Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων – Τηρείται.

Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας

B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας – Τηρείται.

B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης – Τηρείται.

Θόρυβος

Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 45 Db – Τηρείται.

Αέρια Απόβλητα

Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υ. Α. 189533/11 (ΦΕΚ 2654 Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο/Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα – Δεν εφαρμόζεται.

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υ.Α. 189533/11 (ΦΕΚ 2654 Β) – Δεν εφαρμόζεται.

Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον – Δεν εφαρμόζεται.

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων – Δεν εφαρμόζεται.

Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών – Τηρείται.

Υγρά Απόβλητα

E1-2 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής – απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116/11 (ΦΕΚ 354 Β) όπως ισχύει – Τηρείται.

E2-1 Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία – Τηρείται.

Στερεά Απόβλητα

Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς – Τηρείται.

Z3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.

- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π.

24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.

• Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).

• Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει – Τηρείται.

Z12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται:

1. για επαναχρησιμοποίησης στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β),


2. σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost),

3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών,

4. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

– Δεν εφαρμόζεται



Ειδικές Δεσμεύσεις

H2 Απαγορεύεται η διάθεση χρησιμοποιημένων λιπαντικών – ελαίων και γαλακτωμάτων στο έδαφος, στα επιφανειακά ύδατα και στο δίκτυο αποχέτευσης – Τηρείται.

H3 Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων να περιβάλλονται με λεκάνες ασφαλείας, των οποίων η σχεδίαση, η κατασκευή και ο εξοπλισμός να καλύπτει τις απαιτήσεις του Π.Δ. 44/87 (ΦΕΚ 15/Α) – Τηρείται.

H4 Τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των δεξαμενών και του εξοπλισμού τους να ακολουθούν τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 34628/85 (ΦΕΚ 799Β) και Π-7086/Φ5.2/88 (ΦΕΚ 550Β) όπως κάθε φορά ισχύουν – Τηρείται.


H5 Η κατασκευή και λειτουργία των δεξαμενών αποθήκευσης βενζινών να ανταποκρίνονται στις τεχνικές διατάξεις του παραρτήματος της Κ.Υ.Α. οικ.10245/713/97 (ΦΕΚ 311 Β) – Τηρείται.

H11 Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία – Τηρείται.

- Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τις επιμέρους άδειες/εγκρίσεις και πιστοποιητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και όλα τα προβλεπόμενα στις Υ.Δ. που συνυποβάλλονται με την παρούσα.
 - Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρεται το χρησιμοποιούμενο τεχνικό προσωπικό.
 - Υπεύθυνη Δήλωση του επιβλέποντα μηχανικού περί εκτέλεσης των έργων σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.
- Αναφορικά με την εγκατάσταση πετρελαίου θέρμανσης που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ1 Ν. 3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης εγκατάστασης πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά:



1. Κατάθεση σε λογαριασμό 60,00 € Εθνική Τράπεζα (Α/Α 38/19-11-14).
2. Απάντηση της Υπηρεσίας στο Ερωτηματολόγιο (6808/18-11-2014).
3. Το με αριθ. πρωτοκόλλου 2550/Φ701.4.Α.Μ.652^α/27-09-2012 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας της Π/Υ Λιβαδειάς, διάρκειας 5 ετών.
4. Η με αριθ. πρωτοκόλλου 3506/02-11-2009 άδεια λειτουργίας απεριόριστης διάρκειας της Δ/σης Ανάπτυξης Ν.Δ. Βοιωτίας.
5. Τα δικαιολογητικά του με αριθ. Πρωτοκόλλου 10440/1126/03-10-2014 της Δνσης Ανάπτυξης & Συντονισμού του ΥΠΑΝ.
Ειδικότερα υποβάλλονται κατά σειρά τα κάτωθι:
Από την κατασκευάστρια εταιρεία
 - ο Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών – εκροών, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
 - ο Πιστοποιητικά καταλληλότητας μετρολογικών απαιτήσεων σύμφωνα με την ΟΙΜΛ R85 τόσο για τις βυθομετρικές βέργες όσο και για τις κονσόλες διαχείρισης.
 - ο Πιστοποιητικό διακρίβωσης ορειχάλκινης ράβδου μέτρησης στάθμης δεξαμενών.
 - ο Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με τις προδιαγραφές ATEX των ηλεκτρονικών βυθομετρικών βεργών.
 - ο Ογκομετρικοί πίνακες των εγκατεστημένων δεξαμενών.
 - ο Συγκεντρωτική κατάσταση ογκομετρικών πινάκων των δεξαμενών.Από τον επιβλέποντα μηχανικό
 - ο Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του επιβλέποντος μηχανικού του συστήματος εισροών – εκροών, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
 - ο Τεχνική περιγραφή και σχέδια του εγκατεστημένου συστήματος εισροών – εκροών (εις διπλούν)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης.

Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.
Η παρούσα δύναται να χρησιμοποιηθεί και για την έκδοση οικοδομικής άδειας, όπου αυτή απαιτείται, κοινοποιούμενη αντιστοίχως στην αρμόδια πολεοδομική αρχή.

Ο δηλών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
4ο χιλ. Λιβαδειάς - Δελφών ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Τηλ: (22610) 81025, 89025
Α.Φ.Μ. 126965896 - Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

(Ημερομηνία & Υπογραφή)

**Θεωρήθηκε για το γνήσιο της
υπογραφής**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΕΠ 387 ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ


Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής

Τ.Α.Ν. Κορνηλιέτσου - Δελφών

Α.Δ.Τ./Διαβητηρίου Α.Α.Κ.Β.Δ.Α.

Λιβαδειά

22 ΝΟΕ. 2014



ΧΟΥΜΠΗ ΕΛΕΝΗ



Βεβαιώνεται η κατάθεση της
παρούσας στην Υπηρεσία μας

Λιβαδειά, 19 / 02 / 2015

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΕΩΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1) ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γεν. Γραμ. Εθν. Στατ. Υπηρε. Ελλάδας
Δ/ση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας &
Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 & Επονιτών
18510 Πειραιάς Ταχ. Θυρ. 80847

2) Σ.Ε.Π.Ε ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης
Σπυρίδωνος 7 Λιβαδειά

3) Αστυνομικό Τμήμα Λιβαδειάς

Τκ 32100 Λιβαδειά

4) Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας
& Φυσικών Πόρων

5) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 ΛΑΜΙΑ ΤΚ 35100

6) Τμήμα Εμπορίου

7) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ

Λιβαδειά

8) Δ/ση Δ/κου – Οικ/κου

Τμήμα Πληροφορικής

Για ανάρτηση στον δικτυακό τόπο της Π.Σ.Ε

