



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ  
ΠΟΡΩΝ**

Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39  
Λιβαδειά Ταχ. Κώδικας 32100  
Πληροφορίες : Παναγιώτης Ποιητάρης  
Τηλέφωνο 22613 – 50340  
FAX 22613 – 50337  
e-mail : ppiitaris@viotia.gr



**ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ**  
Για τον Δ/ντή της Δ/σης Ανάπτυξης

**Οι υπάλληλοι της Δ/σης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Ποιητάρης Παναγιώτης και Ζυγογιάννη Γεωργία**

Κατ' εφαρμογή των άρθρων 19-26 του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α οικ. 483/35 Φ15/2012 και μετά την από 19-05-2015 Εντολή της Αντιπεριφερειάρχου Βοιωτίας διενήργησαν την 19<sup>η</sup> Μαΐου 2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας με τα παρακάτω στοιχεία:

**Γενικά Στοιχεία :** Πρόκειται για Βιομηχανία Ανακύκλωσης Πολυαιθυλενίου η οποία λειτουργεί βάσει της με αριθμόν 4667/12-09-2007 άδειας λειτουργίας ιδιοκτησίας ATALANTA PLAST ΑΕΒΕ. Με την ταυτρίθμη άδεια εγκατάστασης χορηγήθηκε άδεια κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης. Με την από 3-11-2014 αίτηση του έχει προσκομίσει ερωτηματολόγιο για την χορήγηση άδεια λειτουργίας μετά από αυθαίρετη μηχανολογική και κτιριακή επέκταση. Η Υπηρεσία του καθόρισε τα δικαιολογητικά με το από 5-11-2014 έγγραφο της.

Είδος εγκατάστασης :	Βιομηχανία Ανακύκλωσης Πολυαιθυλενίου
<b>Ιδιοκτήτης</b>	ATALANTA PLAST ΑΕΒΕ
Τοποθεσία.	Θέση Μπρεσεράτι Σχηματάρι
ΑΦΜ: 999611640	Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑ.Δ: 38.32 39.03	
Όχληση Μέση	Κατηγορία Α2

**ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Η μονάδα λειτουργεί βάσει του από 07-04-2015 αιτήματος έχοντας συνολική κινητήρια ισχύ

Μηχανολογικός Εξ.	ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΑΞΙΑ
Νομίμου Λειτουργίας	Κ.Ι 479,60 KW + Θ.Ι 94,30 KW	<b>104.230,00</b>
Παροπλισμένα	Κ.Ι. -100,83 KW + Θ.Ι 34,00 KW	<b>-15.810,00</b>
Αυθαίρετης Επέκτασης	Κ.Ι 384,00 KW + Θ.Ι 0,00 KW	<b>353.175,00</b>
Σύνολο Λειτουργίας	Κ.Ι 762,77 KW + Θ.Ι 60,30 KW	<b>441.595,00</b>

## Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

- 1) Τυχόν παρεκκλίσεων από το περιεχόμενο του Ερωτηματολογίου ή ακαταλληλότητα του χώρου ή ασυμβατότητα των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή
- 2) Των κτιριακών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού και την τήρηση των όρων της με αριθμόν 4471/189589/20-09-2012 ΑΕΠΟ.

*Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε*

- 1) Δεν υπήρχαν παρεκκλίσεις ως προς το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου ή ακαταλληλότητα του χώρου ή ασυμβατότητα των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή
- 2) Για τις κτιριακές εγκαταστάσεις που υλοποιήθηκαν αυθαίρετα, έχει προσκομίσει την με αριθμόν 2595599 Δήλωση ένταξης στο Ν. 4178/2013. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εγκεκριμένης και αυθαίρετης επέκτασης είχε εγκατασταθεί και εκπρόθεσμα αιτήθηκε την χορήγηση άδειας λειτουργίας του. Λόγω διακοπής της παροχής Ηλεκτρικού ρεύματος την ημέρα της επιθεωρήσεως η μονάδα **δεν λειτουργούσε**.
- 3) Ο περιβάλλον χώρος ( Β.Α ) γύρω από τη μονάδα ήταν μη προσπελάσιμος λόγω πυκνής βλάστησης ( αγριόχορτα και χόματα ) και δεν κατέστη δυνατός ενδελεχής έλεγχος. Η περίφραξη του χώρου περιμετρικά πλην της δυτικής πλευράς ήταν υποτυπώδης.
- 4) **Δεν υπήρχαν** παραστατικά της παροχής νερού από νόμιμο φορέα για τις απαιτήσεις της μονάδας. ( όρος 4<sup>ος</sup> ΑΕΠΟ )
- 5) Η μονάδα διατηρούσε παραστατικά για τα υγρά απόβλητα της μονάδας αντίθετως δεν υπέδειξε παραστατικά για την ιλύ της δεξαμενής καθίζησης ( όρος 11 της ΑΕΠΟ ).
- 6) Τα φρεάτια ομβρίων ήταν βουλωμένα ( 1<sup>ος</sup> όρος της ΑΕΠΟ )
- 7) Στον αύλειο χώρο της μονάδας υπήρχε μεγάλη ποσότητα 1<sup>ωv</sup> υλών πλαστικών αλλά και big bag χαρτιού. Η πρόσβαση περιμετρικά για λόγους πυρασφάλειας στην βόρεια πλευρά ήταν αδύνατη.

## Διαπιστώσεις

- 1) Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου . Ο χώρος είναι κατάλληλος. Δεν υπάρχει ασυμβατότητα με τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.
- 2) Κτιριακές εγκαταστάσεις . Καλύπτονται από την αριθμ. 38/1979 οικοδομική άδεια όπως και από την με αριθμόν 2595599 Δήλωση ένταξης στο Ν. 4178/2013.
- 3) Μηχανολογικός εξοπλισμός. Εγκαταστάθηκε τόσο ο εγκεκριμένος όσο και αυθαίρετος και εκπρόθεσμα αιτήθηκε την λειτουργία του κατά παράβαση του άρθρου 19.4 του Ν. 3982/2011. Υπάρχει αντιστοιχία με τα αναφερόμενα στα προσκομισθέντα σχεδιαγράμματα και την τεχνική έκθεση,
- 4) Περιβαλλοντική αδειοδότηση.  
Δεν τηρούνται στο σύνολο τους οι όροι και οι προϋποθέσεις της ΑΕΠΟ κατά παράβαση του Ν. 3982/2011.
- 5) Να τηρούνται οι προβλέψεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 /ΦΕΚ 90Β'/2006 και στον αύλειο χώρο. Να προσκομιστεί Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας που η μελέτη Πυρασφάλειας του να περιλαμβάνει και τον αύλειο χώρο λόγω των εύφλεκτων υλικών που αποθηκεύονται.

Ως εκ τούτου η εν λόγω Βιομηχανία τηρεί τις προϋποθέσεις **με παρεκκλίσεις** από το άρθρου 19.4 του Ν. 3982/2011, **και προτείνετε η χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργία ισχύος 12 μηνών.**

Να αναρτηθεί η παρούσα στο Δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση

Παναγιώτης Χρ. Ποιητάρης

Γεωργία Σερ. Ζυγογιάννη

