




Αναρτητέα στον διαδικτυακό τόπο της  
Π.Ε.Βοιωτίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39  
Λιβαδειά Ταχ. Κώδικας 32100  
Πληροφορίες : Παναγιώτης Ποιητάρης  
Τηλέφωνο 22613 – 50340  
FAX 22613 – 50337  
e-mail : ppiitaris@viotia.gr

Λιβαδειά 10-07-2015



**Θέμα : Έκθεση Επιθεώρησης στην αποθήκη – εμπορίας Πεπιεσμένων αερίων - Αερίων  
Καυσίμων σε εφαρμογή του άρθρου 2 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012.**

**Σχετικά**

- 1) Το με αριθμόν πρωτ. 835/ Φ. 701.2 / 09- 06-2015 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θηβών.
- 2) Η ΚΥΑ 10451/929/1988/ΦΕΚ 370 Β
- 3) Ο Ν. 3982/2011.

**Οι υπάλληλοι της Δνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Ποιητάρης Παναγιώτης και Ζυγογιάννη Γεωργία**

Κατ' εφαρμογή των άρθρων 19-26 του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α οικ. 483/35 Φ15/2012 και μετά την από 10-07-2015 Εντολή της Αντιπεριφερειάρχου Βοιωτίας διενήργησαν την 10<sup>η</sup> Ιουλίου 2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας με τα παρακάτω στοιχεία:

**Γενικά Στοιχεία :** Πρόκειται για Αποθήκη 270 m<sup>2</sup> η οποία δραστηριοποιείται στο Λιανικό εμπόριο Πεπιεσμένων αερίων ιδιοκτησίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΝΟΚΑ που λειτουργεί επί της δημοτικής οδού Δαγλαρίδου 8 στο Τάχι Θηβών.

Είδος εγκατάστασης :	Αποθήκευση - εμπορία αερίων καυσίμων, βιομηχανικών, ιατρικών αερίων
<b>Ιδιοκτήτης</b>	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΝΟΚΑ
Τοποθεσία.	Θέση Τάχι Δημοτική οδός Δαγλαρίου 8 Θήβα
ΑΦΜ: 024501206	Δ.Ο.Υ Θηβών
ΚΑ.Δ:	
Όχληση Μέση > 500m <sup>3</sup>	Κατηγορία Β

**ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Σύνολο Λειτουργίας	Κ.Ι 0,00 KW + Θ.Ι 0,00 KW	
--------------------	---------------------------	--

**Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ**

- 1) Αν η ανωτέρω δραστηριότητα υπαγόταν στις διατάξεις αδειοδότησης του Ν. 3982/2011.


### Αποτελέσματα

- 1) Η μονάδα ήταν εγκατεστημένη και λειτουργούσε σε ισόγεια αποθήκη 270 m<sup>2</sup> περίπου ( η αποθήκη ήταν χωρισμένη με κόντρα πλακέ σε δύο χώρους αποθήκευσης ) .
- 2) Ήταν αποθηκευμένες ποσότητες πέραν των 50 φιαλών γεμάτων φιαλών Ασετυλίνης , Προπανίου, Οξυγόνου, Αργκόν, Κοργκόν και Αζώτου ( μικτή αποθήκευση στον ίδιο χώρο ) .  
Παράβαση του άρθρου 5 του 2<sup>ου</sup> σχετικού.
- 3) Δεν είχε εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό.
- 4) Η μονάδα λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας. Παράβαση του Ν. 3982/2011.
- 5) Δεν διαθέτει πιστοποιητικό πυροπροστασίας και δεν έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα Πυροπροστασίας. Παράβαση ως προς την ασφάλεια της εγκατάστασης και των περιοίκων.

Να αναρτηθεί η παρούσα στο Δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση

Παναγιώτης Χρ. Ποιητάρης



Γεωργία Σερ. Ζυγογιάννη

