




Αναρτητέα στον διαδικτυακό τόπο της  
Π.Ε.Βοιωτίας

Λιβαδειά 13-07-2015

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39  
Λιβαδειά Ταχ. Κώδικας 32100  
Πληροφορίες : Παναγιώτης Ποιητάρης  
Τηλέφωνο 22613 – 50340  
FAX 22613 – 50337  
e-mail : ppiitaris@viotia.gr



**Θέμα : Έκθεση Επιθεώρησης στην αποθήκη – εμπορίας Πετρευσμένων αερίων - Αερίων  
Καυσίμων σε εφαρμογή του άρθρου 2 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012.**

Σχετικά

1) Το με αριθμόν πρωτ. 835/ Φ. 701.2 / 09- 06-2015 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θηβών.

2) Η ΚΥΑ 10451/929/1988/ΦΕΚ 370 Β

3) Ο Ν. 3982/2011.

**Οι υπάλληλοι της Δνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Ποιητάρης Παναγιώτης και Ζυγογιάννη Γεωργία**

Κατ' εφαρμογή των άρθρων 19-26 του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α οικ. 483/35 Φ15/2012 και μετά την από 13-07-2015 Εντολή της Αντιπεριφερειάρχου Βοιωτίας διενήργησαν την 13<sup>η</sup> Ιουλίου 2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας με τα παρακάτω στοιχεία:

**Γενικά Στοιχεία :** Πρόκειται για Αποθήκη 15 m<sup>2</sup> η οποία δραστηριοποιείται στο Λιανικό εμπόριο Πετρευσμένων αερίων ιδιοκτησίας Ιωάννη Καραγιάννη που λειτουργεί επί της δημοτικής Σχηματαρίου και Δηλεσίου στους Αγ. Θεοδώρους στη Θήβα.

Είδος εγκατάστασης :	Αποθήκευση - εμπορία αερίων καυσίμων, βιομηχανικών, ιατρικών αερίων
<b>Ιδιοκτήτης</b>	Ιωάννης Καραγιάννης
Τοποθεσία.	Θέση Αγ. Θεοδώρους Δημοτική οδός Σχηματαρίου και Δηλεσίου Θήβα
ΑΦΜ:	Δ.Ο.Υ
ΚΑ.Δ:	Αποθηκευμένη ποσότητα > 200 m <sup>3</sup> Απαιτείται Αδειοδότηση
Χαμηλή > 500m <sup>3</sup>	Κατηγορία Β

**ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Σύνολο Λειτουργίας	Κ.Ι 0,00 KW + Θ.Ι 0,00 KW	
--------------------	---------------------------	--

**Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ**

1) Αν η ανωτέρω δραστηριότητα υπαγόταν στις διατάξεις αδειοδότησης του Ν. 3982/2011.


### Αποτελέσματα

- 1) Η μονάδα ήταν εγκατεστημένη και λειτουργούσε σε ισόγεια αποθήκη ( ανεξάρτητο κτίσμα προκάτ )  $5*3=15$  m<sup>2</sup> περίπου
- 2) Ήταν αποθηκευμένη Συνολική ποσότητα μικρότερη των 50 γεμάτων φιαλών **Ασετιλίνης** , **Προπανίου** εύφλεκτα, και Οξυγόνου, Αργκον, Κοργκόν και Αζώτου ( Πεπιεσμένα Βιομηχανικά – Ιατρικά ). Πρόκειται για μικτή αποθήκευση στον ίδιο χώρο χωρίς διαχωριστικό έως την οροφή και αντικρηκτικού τύπου φωτισμό. Η ποσότητα των αποθηκευμένων αερίων ήταν πάνω από 200 Kg . Παράβαση του άρθρου 5 του 2<sup>ου</sup> σχετικού.
- 3) Δεν είχε εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό.
- 4) Η μονάδα λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας Κατά Παράβαση του Ν. 3982/2011.
- 5) Δεν διαθέτει πιστοποιητικό πυροπροστασίας και δεν έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα Πυροπροστασίας. Παράβαση ως προς την ασφάλεια της εγκατάστασης και των περιοίκων.

Να αναρτηθεί η παρούσα στο Δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση

Παναγιώτης Χρ. Ποιητάρης



Γεωργία Σερ. Ζυγογιάννη

