



Αναρτητέα στον διαδικτυακό τόπο της  
Π.Ε.Βοιωτίας

Λιβαδειά 22-07-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39  
Λιβαδειά Ταχ. Κώδικας 32100  
Πληροφορίες : Παναγιώτης Ποιητάρης  
Τηλέφωνο 22613 – 50340  
FAX 22613 – 50337  
e-mail : ppiitaris@viotia.gr



**Θέμα : Έκθεση Επιθεώρησης στην μονάδα – εμπορίας βρώσιμων παγοκύβων ιδιοκτησίας Βασιλικής Δημητρίου σε εφαρμογή του άρθρου 2 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012.**

Σχετικά

- 1) Το με αριθμόν πρωτ. Φ41/1/οικ. 1416β/28-05-2015 έγγραφο του Τμήματος Υγειονομικού ελέγχου & Περι/κης Υγιεινής
- 2) Ο Ν. 3982/2011.
- 3) Το άρθρο 44 του Ν. 4155 ΦΕΚ 120<sup>Α</sup>/29-05-2013

Οι υπάλληλοι της Δνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Ποιητάρης Παναγιώτης και Ζυγογιάννη Γεωργία

Κατ' εφαρμογή των άρθρων 19-26 του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α οικ. 483/35 Φ15/2012 και μετά την από 13-07-2015 Εντολή της Αντιπεριφερειάρχου Βοιωτίας διενήργησαν την 22<sup>η</sup> Ιουλίου 2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας με τα παρακάτω στοιχεία:

**Γενικά Στοιχεία :** Πρόκειται για Αποθήκη – Ψυγείο Εμπορίας Βρώσιμων Παγοκύβων ιδιοκτησίας Βασιλικής Δημητρίου που λειτουργεί επί της δημοτικής Αγ. Αθανασίου 39 περιοχή Ισώματα στη Λιβαδειά.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Είδος εγκατάστασης : | Αποθήκευση - - Ψυγείο Εμπορίας Βρώσιμων Παγοκύβων    |
| <b>Ιδιοκτήτης</b>    | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                   |
| Τοποθεσία.           | Θέση Ισώματα Δημοτική οδός Αγ. Αθανασίου 39 Λιβαδειά |
| ΑΦΜ:                 | Δ.Ο.Υ  |
| ΚΑ.Δ:                | Όγκος Θαλάμου 24 m <sup>3</sup>                      |
| Χαμηλή               | Κατηγορία Β  |

**ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

|                    |                           |  |
|--------------------|---------------------------|--|
| Σύνολο Λειτουργίας | Κ.Ι 5,00 KW + Θ.Ι 0,00 KW |  |
|--------------------|---------------------------|--|

**Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ**

- 1) Αν η ανωτέρω δραστηριότητα υπαγόταν στις διατάξεις αδειοδότησης του Ν. 3982/2011.

### Αποτελέσματα

- 1) Η μονάδα ήταν εγκατεστημένη και λειτουργούσε σε ισόγεια αποθήκη 4 όροφου πολυκατοικίας.
- 2) Ήταν αποθηκευμένη μικρή ποσότητα παγοκύβων συσκευασμένων για τα οποία μας υπεδείχθησαν τιμολόγια αγοράς..
- 3) Δεν είχε εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό για την παραγωγή παγοκύβων Ο Μηχανολογικός εξοπλισμός της ψύξης του Ψυγείου ήταν ισχύος μικρότερης των 10 KW..
- 4) Δεν γινόταν παραγωγή παγοκύβων εντός της μονάδας .
- 5) Η μονάδα ως έχει σήμερα σύμφωνα με τον Ν. 3982/2011, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από το 3) σχετικό **δεν υπάγεται στις διατάξεις** αδειοδότησης του.
- 6) Έχει ξεκινήσει την διαδικασία αδειοδότησης από τον Δήμο Λεβαδέων ως κατάσταση Υγειονομικού ενδιαφέροντος πώλησης πάγου.

Να αναρτηθεί η παρούσα στο Δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση

Παναγιώτης Χρ. Ποιητάρης

Γεωργία Σερ. Ζυγογιάννη

