




Αναρτητέα στον διαδικτυακό τόπο της  
Π.Ε.Βοιωτίας

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Λιβαδειά 28-07-2015

Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39  
Λιβαδειά Ταχ. Κώδικας 32100  
Πληροφορίες : Παναγιώτης Ποιητάρης  
Τηλέφωνο 22613 – 50340  
FAX 22613 – 50337  
e-mail : ppiitaris@viotia.gr



**Θέμα : Έκθεση Επιθεώρησης στην αποθήκη – εμπορίας Πεπιεσμένων αερίων - Αερίων  
Καυσίμων σε εφαρμογή του άρθρου 2 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012.**

Σχετικά

- 1) Το με αριθμόν πρωτ. 835/ Φ. 701.2 / 09- 06-2015 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θηβών.
- 2) Η ΚΥΑ 10451/929/1988/ΦΕΚ 370 Β
- 3) Ο Ν. 3982/2011.
- 4) Την Αριθμ. Δ3/14858/93 (ΦΕΚ 477 Β') : Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης κατασκευής ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου.

**Οι υπάλληλοι της Δνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Ποιητάρης Παναγιώτης και Ζυγογιάννη Γεωργία**

Κατ' εφαρμογή των άρθρων 19-26 του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α οικ. 483/35 Φ15/2012 και μετά την από 27-07-2015 Εντολή της Αντιπεριφερειάρχου Βοιωτίας διενήργησαν την 27<sup>η</sup> Ιουλίου 2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας με τα παρακάτω στοιχεία:

**Γενικά Στοιχεία :** Πρόκειται για μη στεγασμένη Αποθήκη η οποία δραστηριοποιείται στο Λιανικό εμπόριο Πεπιεσμένων αερίων ιδιοκτησίας Τσοκανής Ι. Στυλιανός που λειτουργεί στο 3<sup>ο</sup> Χλμ. της Επαρχιακής οδού Θηβών - Μουρικού στη Θήβα.

Είδος εγκατάστασης :	Π.Υ. Κ - Αποθήκευση - εμπορία αερίων καυσίμων
<b>Ιδιοκτήτης</b>	<b>ΤΣΟΚΑΝΗΣ Ι. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ</b>
Τοποθεσία.	Θέση Επαρχιακή οδός Θηβών – Μουρικού Θήβα
ΑΦΜ: 012143628	Δ.Ο.Υ Θηβών
ΚΑ.Δ:	
Όχληση Χαμηλή Κατηγορία Β	Εξαιρείται η αποθήκευση αερίων σε φιάλες οικιακής χρήσης για λιανικό εμπόριο

**ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Σύνολο Λειτουργίας	Κ.Ι 0,00 KW + Θ.Ι 0,00 KW	
--------------------	---------------------------	--

## Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

- 1) Αν η ανωτέρω δραστηριότητα υπάγεται στις διατάξεις αδειοδότησης του Ν. 3982/2011.

### Αποτελέσματα

- 1) Η μονάδα είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί σε ισόγεια αποθήκη στο πίσω μέρος Πρατηρίου Υγρών καυσίμων
- 2) Είναι αποθηκευμένες ποσότητες πέραν των 50 φιαλών γεμάτων φιαλών Προπανίου.
- 3) Δεν έχει εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό.
- 4) Η μονάδα λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας. Παράβαση του Ν. 3982/2011.
- 5) Δεν διαθέτει πιστοποιητικό πυροπροστασίας και δεν έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα Πυροπροστασίας. Παράβαση ως προς την ασφάλεια της εγκατάστασης και των περιοίκων.

Να αναρτηθεί η παρούσα στο Δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και να κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο .

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση

Παναγιώτης Χρ. Ποιητάρης

Γεωργία Σερ. Ζυγογιάννη

