



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Λιβαδειά, 10/05/2018

Αρ. πρωτ.: οικ.2082

Σχετ.:

Ταχ. Δ/ση : Φίλωνος 35-39
Τηλ : 2261 3 50331
Πληροφορίες : Γ. Ζυγογιάννη
Email : Perivallon_05@yahoo.gr

ΠΡΟΣ.: EL SABOR MEXICAN FOODS ABEE ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Οινόφυτα Βοιωτίας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση διαφάνειας & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Λ. Καλυβίων 1 35100 Λαμία

ΘΕΜΑ: Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή της Υ.Α οικ. 483/35 Φ 15/2012 όπως ισχύει, στη βιομηχανία παραγωγής ειδών διατροφής του φορέα με την επωνυμία «EL SABOR MEXICAN FOODS ABEE ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ».

Σχετ.

- α) Η αρ. πρωτ. 1811/08-04-2015 αίτησή σας με την οποία ζητήθηκε άδεια εγκατάστασης για επέκταση ή εκσυγχρονισμό μηχανολογικό (αντικατάσταση δύο δεξαμενών LPG της αρ. 3736/31-10-2013 άδειας εγκατάστασης).
β) Η αρ. 1056566 με αρ. πρωτ. 1768/20-04-2018 υπηρεσίας μας γνωστοποίηση του φορέα.
γ) Ο Ν.4442/2016 Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας
δ) Η αρ. οικ. 32790/392/Φ.15 ΦΕΚ 1061 Β /23-3-2017.

Η κάτωθι υπάλληλος της Δ/σης Ανάπτυξης Ζυγογιάννη Γεωργία, κατ' εφαρμογή του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α οικ. 483/35 Φ 15/2012 και σε συνέχεια της (β) σχετικής διενήργησε την 27-04-2018 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας με την επωνυμία «**EL SABOR MEXICAN FOODS ABEE ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**» στη περιοχή της Δ.Ε Οιοφυτών Δήμου Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας με τα παρακάτω στοιχεία:

Γενικά στοιχεία:

Είδος μονάδας	Βιομηχανία παραγωγής ειδών διατροφής
Φορέας	EL SABOR MEXICAN FOODS ABEE ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Θέση	‘τεμπέλι’
Τ.Κ ή Δ.Ε	Οινόφυτα
Δήμος	Τανάγρας
ΑΦΜ/ Δ.Ο.Υ	094470083/ΦΑΕ Αθηνών

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΚΙΝ. ΔΥΝΑΜΗ ΗΛ/ΡΕΣ

Νόμιμα λειτουργούντα: Κ.Ι. 40,68 KW + Θ.Ι 14,44 KW

Αποξηλώθηκαν Κ.Ι. 12,31 KW

Προς Εγκατάσταση Κ.Ι. 30,58 KW

ΑΞΙΑ ΜΗΧ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Νόμιμα λειτουργούντα: 601.500.00 ευρώ
Αποξηλώθηκαν 220.000.00 ευρώ
Προς Εγκατάσταση 644.260,00 ευρώ

Α.Φ.Μ. : 094470083
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Κ.Α. : 10.89
Όχληση : Χαμηλή
Περιβαλλοντική κατηγορία: Β

Η επιθεώρηση έγινε σε συνέχεια της (β) σχετικής της εταιρείας προκειμένου να αδειοδοτηθεί για τη λειτουργία εγκεκριμένης με την αρ. πρωτ. 6491/24-11-2014 απόφαση μας επέκταση αλλά και σε συνέχεια της (α) σχετικής καθώς όπως προκύπτει από το αρ. πρωτ. 1811/14-4-2015 έγγραφό μας η αντικατάσταση των δεξαμενών LPG (από 5 κ.μ σε 9 κ.μ) είχε ολοκληρωθεί.

Κατά την επιθεώρηση της μονάδας διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Η εν λόγω επιχείρηση δεν έχει εγγραφεί, ως όφειλε σε εφαρμογή της ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016, στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ).
2. Δεν υπήρχε σχέδιο / υπόμνημα στην εταιρεία από τα οποία να προκύπτει η μεταβολή των δεξαμενών (υψομετρική διαφορά και χωρητικότητα).
3. Έχει κατασκευαστεί οικίσκος παραπλεύρως των δεξαμενών υγραερίου για τον οποία δεν προέκυψε η νομιμότητά του πολεοδομικά.
4. Δεν επιδείχθηκε η υπεύθυνη δήλωση τήρησης των ΠΠΔ του νομίμου εκπροσώπου.

Η εταιρεία θα πρέπει άμεσα (εντός 20 ημερών) να προβεί σε άρση των προαναφερομένων ενημερώνοντας σχετικά την υπηρεσία μας. Σε αντίθετη περίπτωση η υπηρεσία μας θα προβεί σε νόμιμες ενέργειες.

Στη Δ/ση ηλεκτρονικής διαφάνειας της ΠΣΕ στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την ανάρτηση αυτής στο δικτυακό ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση

Ο Αν/της Πρ/νος Δ/σης

Γ. Ζυγογιάννη

ΠΕ Χημικών Μηχ/κών με Α' Β

Σεραφείμ Μίχος

ΤΕ Διοικητικού / Λογιστικού με Α'β