



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Λιβαδειά, 09 - 05 - 2019  
Αρ. πρωτ.: οικ. 1821

**Προς: SOL HELLAS A.E**

Θέση «ΠΑΧΗ ΠΑΤΗΜΑ» Στεφάνη Βοιωτίας

Ταχ. Δ/ση : Φίλωνος 35-39  
Τηλ : 2261 3 50331  
Πληροφορίες : Γ. Ζυγογιάννη  
Email : perivallon\_05@yahoo.gr

**Κοιν.:** Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  
Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/ση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής  
Διακυβέρνησης  
TK 35100 Λαμία

**ΘΕΜΑ:** Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012 όπως ισχύει.

**Σχετ.:** Το αρ. πρωτ. 1476/17-4-2019 έγγραφο της Δ/σης Αδειοδότησης και επιχειρηματικών Πάρκων

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού η υπάλληλος της Δ/σης Ανάπτυξης Ζυγογιάννη Γεωργία κατ' εφαρμογή του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α οικ. 483/35 Φ 15/2012 διενήργησε την 03-05-2019 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας του φορέα με την επωνυμία «**SOL HELLAS A.E**» που λειτουργεί στη θέση 'ΠΑΧΗ ΠΑΤΗΜΑ' στη περιοχή της Στεφάνης Δήμου Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας με τα παρακάτω στοιχεία:

**ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:**

**Θέση Δραστηριότητας:** Θέση 'ΠΑΧΥ ΠΑΤΗΜΑ'  
Δ. Δ Στεφάνης Δήμου Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας

**Φορέας:** **SOL HELLAS A.E**  
**Είδος δραστηριότητας:** Αποθήκευση και εμφιάλωση βιομηχανικών αερίων, ιατρικών αερίων και ψυκτικών υγρών, αποθήκευση τοξικών ουσιών (SO<sub>2</sub>), παραγωγή αερίων μιγμάτων και ξηρού πάγου και κέντρου επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών χωρίς ραφή και φιαλών ασετιλίνης.

**ΚΑΔ 2008:** 20.11, 20,59, 33.11, 52.10, 46.71  
**Βαθμός όχλησης:** Μέση (α/α 277, 278, 280, 281, 282, 87, 101, 258)  
**Περιβαλλοντική Κατηγορία:** Β  
**ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:** Εμπίπτει στη οδηγία 172058/2016 (ΦΕΚ 354 Β 2016)  
094058260/Θηβών

## Παραγωγικός μηχανολογικός εξοπλισμός

	Κινητήρια ισχύς (KW)	Θερμική ισχύς (KW)	Αξία (ευρώ)
Νομ. λειτουργίας	113,125	14,00	341.100,00
Εγκεκριμένος	43,30	10,00	61.500,00
Εγκατεστημένος	49,30		86.500,00
	162,425	14	427.600,00

Στη μονάδα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί βοηθητικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση κτιρίων και εργαζομένων συνολική ΚΙ 58,45 KW και αξίας 19.500 ευρώ

## Λίστα δεξαμενών

a/a	a/a (αποτύπωση στο σχέδιο)	Περιγραφή δεξαμενής	Χωρητικότητα δεξαμενής (lt)
1	Σ1	Νερού	5.000
2	Σ2	Διοξειδίου του άνθρακα	29.450
3	Σ5	Πρωτοξειδίου του αζώτου	21.125
4	Σ6	Οξυγόνου	30.000
5	Σ7	Οξυγόνου	30.000
6	Σ8	Αζώτου	10.000
7	Σ9	Φρέον	1.000
8	Σ10	Φρέον	1.000
9	Σ11	Φρέον	30.000
10	Σ12	Φρέον	30.000
11	Σ13	Αζώτου	20.000
12	Σ14	Αργού	30.000

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πρόκειται για βιομηχανία με τα ανωτέρω στοιχεία για την οποία έχει χορηγηθεί η αρ. πρωτ. 31888/436/Φ6.153/20-03-2015 υπεύθυνη δήλωση για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας διάρκειας 3 ετών και η αρ. πρωτ. οικ. 29950/311/Φ.153/16-3-2016 υπεύθυνη δήλωση μετά από εκσυγχρονισμό διάρκειας 3 ετών,

Με την αρ. πρωτ. Φ6.153/33784/473/23-3-2018 απόφαση χορηγήθηκε έγκριση εγκατάστασης για προσθήκη δραστηριότητας κτιριακό και μηχανολογικό εκσυγχρονισμό.

Με την αρ. πρωτ. 106400/10-10-2018 απόφαση του Αν/τη Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης θεωρήθηκε φάκελος κοινοποίηση σύμφωνα με την αρ. 172058 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3548/2016) της εταιρείας SOL HELLAS A.E.

Με το ανωτέρω σχετικό η Δ/ση αδειοδότησης επιχειρήσεων μεταβιβάστηκε το αίτημα της εταιρείας για χορήγηση έγκρισης λειτουργίας στην υπηρεσία μας σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α 52).

Για το εν λόγω αίτημα της εταιρείας έχει διενεργηθεί έλεγχος στις 15-2-2019 από το όργανο ελέγχου που συστάθηκε με την Α.Π Φ6.153/ΟΙΚ.43980/615/24-4-2018 απόφαση του Γ.Γ.Β και υπάρχει η από 15-2-2019.

Επί των παρατηρήσεων που αναγράφονται στην προαναφερθείσα έκθεση η εταιρεία απάντησε προσκομίζοντας συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

## Διαπιστώσεις:

Κατά την επιθεώρηση της μονάδας διαπιστώθηκε η ορθότητα του περιεχομένου του ερωτηματολογίου. Επιπλέον διαπιστώθηκε η ορθότητα της τεχνικής έκθεσης και των σχεδιαγραμμάτων.

Η εταιρεία δεσμεύτηκε μέχρι 31-12-2019 να προβεί σε άρση της παρατήρησης που της έγινε από το όργανο ελέγχου που συστάθηκε με την Α.Π Φ6.153/ΟΙΚ.43980/615/24-4-2018 απόφαση του Γ.Γ.Β

σχετικά με την ύπαρξη πολλών φιαλών αποθήκευσης διαφόρων αερίων τοποθετημένες στους χώρους αποθήκευσης και στις θέσεις πλήρωσης χωρίς να είναι δεμένες ή προστατευμένες από πιθανή πτώση τους.

Τηρούνται οι ΠΠΔ και προσκομίστηκαν τα σχετικά παραστατικά.

Υπήρχαν τα πιστοποιητικά ελέγχου των φορέων ελέγχου των δεξαμενών υπό πίεση.

Η εταιρεία υποχρεούται να ανανεώνει τα παραπάνω πιστοποιητικά πριν τη λήξη των και να αποστέλλει τις ανανεώσεις των στην υπηρεσία μας.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις καλύπτονται από οικοδομική άδεια σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση αρμοδίου μηχανικού.

Στη Δ/ση ηλεκτρονικής διαφάνειας της ΠΣΕ στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την ανάρτηση αυτής στο δικτυακό ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση

Ο Αν/της Πρ/νος Δ/σης

Γ. Ζυγογιάννη

ΠΕ Χημικών Μηχ/κών MSc Α'β

Γεωργία Σερ. Ζυγογιάννη

ΠΕ Χημικών Μηχανικών MSc Α'β

Ε.Δ

1. Χ.Α