



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Λιβαδειά: 17- 05- 2019
Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 1950
Σχετ.: ---

ΠΡΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39 Λιβαδειά
Ταχ. Κώδικας 32100
Πληροφορίες : Κων/νίδης Μ.
Τηλέφωνο 22613 – 50335
Τηλεομοιοτυπία 22613 – 50337
e-mail : mkonstantinidis@viotia.gr

ΘΕΜΑ: Έκθεση επιθεώρησης για την μονάδα αποθήκευσης υγραερίου (για την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης).

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Μονάδα αποθήκευσης υγραερίου.

Τοποθεσία: "θέση Φλόκα τοπ. κοιν. Άρματος του Δ. Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας.

Επωνυμία: « GS GAS ΑΕΒΕΥ »

Κατάταξη : - ΣΤΑΚΟΔ 2008 : 52.10.
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑΔΑ 9^η της ΚΥΑ1958/2012): Β κατηγορία.
- ΟΧΛΗΣΗ (ΥΑ ΦΕΚΒ 4421/15.12.2017): Μέση Όχληση.

ΑΦΜ : 800502604 Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Οι κάτωθι υπάλληλοι της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε.Β. Βοιωτίας
Κωνσταντινίδης Μιχαήλ
Μπατσούλης Παναγιώτης

Κατ' εφαρμογή (των άρθρων 19 και 26) του Ν. 3982/11(ΦΕΚ 143^Α/17-06-11) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», της Υ.Α. 483/35/Φ.15/12(ΦΕΚ 158Β/03-02-2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/11(ΦΕΚ143Α), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση», και μετά από Εντολή του Προϊσταμένου της Δ/σης Ανάπτυξης, διενέργησαν την 13 / 05 /2019 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας, με τα ανωτέρω στοιχεία.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ :

Πρόκειται για νέα μονάδα προς ίδρυση με τα ανωτέρω στοιχεία για την οποία έχουν εκδοθεί η Α.Π. 266987/3633/05-12-2017 βεβαίωση χρήσεων γης και η Α.Π. Τ.Τ.6221/24-05-2018 βεβαίωση περί αγροτικής γης της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Βοιωτίας. Με το Α.Π. 3302/2018 ερωτηματολόγιο του παραρτήματος Ι του Ν.3982/11 οι ενδιαφερόμενοι αιτήθηκαν την έγκριση εγκατάστασης.

Κατά τον έλεγχο της μονάδας διαπιστώθηκε :

- Η μονάδα δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί (δεν έχουν ξεκινήσει οικοδομικές εργασίες).
- Υπάρχει καταλληλότητα του χώρου και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή σύμφωνα με τα δηλωθέντα σε ερωτηματολόγιο και στην ληφθείσα βεβαίωση χρήσεων γης.

Το τμήμα πληροφορικής της Π.Ε Βοιωτίας στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την ανάρτηση αυτής στο δικτυακό ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Μ.Ε.Α. Π.Ε.Β.
Η Αν Προϊσταμένη Δ/σης

Γ. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ
Χημ. Μηχαν. Π.Ε. Α'

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση

Μ. Κων/νίδης
Τ.Ε. Μηχ/κων Α'

Π. Μπατσούλης
Τ.Ε. Μηχ/κων Α'

Ε.Δ
1. Χ.Α
2. Α.Φ. (νέο)

ΠΡΟΣ:

1 GS GAS ΑΕΒΕΥ
ΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΕΔΟΠΟΥΛΟΥ
3-5 ΚΡΗΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 16231

2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3
35100- ΛΑΜΙΑ
a.galanis@fthiotida.pste.gov.gr