



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39  
Λιβαδειά Ταχ. Κώδικας 32131  
Πληροφορίες : Παναγιώτης Ποιητάρης  
Τηλέφωνο 22613 – 50340  
FAX 22613 – 50337  
e-mail : ppiitaris@viotia.gr

Αναρτητέα στον διαδικτυακό τόπο της  
Π.Ε.Βοιωτίας

Λιβαδειά 24 / 10 / 2019  
Αριθμός Πρωτ. Οικ. 4195

**Προς**  
**ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ**  
Θέση : 2<sup>ο</sup> Χλμ Επ. οδού Ορχομενού - Κάστρου  
Ορχομενός ΤΚ 32011

**Κοινοποίηση**  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/ση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
Email [ddhd@pste.gov.gr](mailto:ddhd@pste.gov.gr)

**Θέμα: Έκθεση Επιθεώρησης μερικού ελέγχου σε εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012, όπως ισχύει.**

Οι κάτωθι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π. Εν. Βοιωτίας Παναγιώτης Ποιητάρης Π.Ε Μηχανικών με Α βαθμό και Μιχαήλ Κωνσταντινίδης Τ.Ε Μηχανολόγων Μηχανικών με Αβ Κατ' εφαρμογή των άρθρων 19-26 του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α οικ. 483/35 Φ15/2012 και μετά την από 11/10/2019 Εντολής της Υπηρεσίας διενήργησε την 11<sup>η</sup> Οκτωβρίου επιθεώρηση στις Εγκαταστάσεις της μονάδας με τα παρακάτω στοιχεία:

#### **Γενικά Στοιχεία**

Είδος εγκ/σης : **Βιομηχανία : ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ**  
Τοποθεσία : **2<sup>ο</sup> Χλμ Επ. οδού Ορχομενού - Κάστρου Δήμος Ορχομενού**  
**Ιδιοκτήτης : ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ**  
Α.Φ.Μ. 094198163 Δ.Ο.Υ Λιβαδειάς  
**Κ.Α.Δ : 016.2. Κατηγορία Α2 Δυναμικότητα 200 > 100tn/day Όγληση Μέση**

#### **Δεξαμενές Υγραερίου LPG**

**S/N 100945** Αρ. Πιστοποιητικού 10.01.2713.06 Επόμενος Έλεγχος 18/9/2020  
**S/N 5965** Αρ. Πιστοποιητικού 10.01.2713.07 Επόμενος Έλεγχος 18/9/2020

#### **ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

Νόμιμα Λειτουργούντα	Κ.Ι 4.602,50 HP & Θ.Ι 0,00 KW	3.322.083,64 €
----------------------	-------------------------------	----------------

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** Πρόκειται για Μονάδα Εκκόκκισης Βάμβακος ιδιοκτησίας **ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ** η οποία λειτουργεί βάσει της με αριθμόν 3976/20-9-2001 αποφάσεως λειτουργίας αορίστου διάρκειας.

Από την μελέτη του φακέλου και από την αυτοψία προέκυψαν τα παρακάτω :

**Διενέργεια επιθεώρησης προκειμένου να διαπιστωθεί :**

Η τήρηση των όρων της αριθμ. 3976/20-9-2001 αποφάσεως λειτουργίας αορίστου διάρκειας, για την τήρηση των όρων της αριθμ. 2162/7-7-1994 όπως παρατάθηκε έως την 11-9-2006, από την αριθμ. 2945/12-9-2001 απόφαση του τμήματος Περιβάλλοντος της Ν.Α Βοιωτίας, καθώς και για κάθε άλλο θέμα σχετικά με την ασφαλή λειτουργία της.

Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε:

1) Η Μη τήρησης των όρων της αριθμ. 2162/7-7-1994 όπως παρατάθηκε έως την 11-9-2006, από την αριθμ. 2945/12-9-2001 απόφαση του τμήματος Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα i η ανωτέρω ΑΕΠΟ δεν είχε ανανεωθεί

ii Τα κυκλώνια δεν λειτουργούσαν επαρκώς και ο χώρος του εκκοκκιστηρίου ήταν διάσπαρτος με σκόνη η οποία με την βροχή είχε υποστεί ζύμωση με αποτέλεσμα να αναδύεται έντονη η μυρωδιά της.

iii Ο χώρος του μηχανουργείου ήταν διάσπαρτος με λάδια μηχανών, μπαταρίες άδεια βαρέλια ορυκτελαίων και μεταλλικά τμήματα μηχανών.

iv Τα αποβάμβακα ήταν διάσπαρτα στον πίσω χώρο λόγω μη Συντήρησης των φίλτρων και επειδή το κτίριο συλλογής του ήταν διαμπερές ανοικτό και δεν γινόταν ο εγκεκριμένος ψεκάσμος της κόνεως με νερό στον κονιοθάλαμο. Ζητήθηκε να προσκομιστεί άμεσα στην Υπηρεσία το βιβλίο συντήρησης και μετρήσεις ποιότητας καύσης.

2) Κτιριακές παραβάσεις όπως ο χώρος των κυκλωνίων, οι σωληνώσεις περιμετρικά του χώρου εκκόκκισης, οι πυλώνες στήριξης του σωλήνα απαγωγής των αποβάμβων δεν απεικονίζονται στο εγκεκριμένο διάγραμμα κάλυψης και στην οικοδομική άδεια του 2001 . Το εγκεκριμένο κτίριο αποθήκευσης 80\*50 έχει άλλο προσανατολισμό ( έχει περιστραφεί 90 μοίρες ).

3) Ο Μηχανολογικός εξοπλισμός είναι αμετάβλητος με μικροδιαφορές ως προς την χωροθέτηση.

4) Το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας σε ισχύ έως την 25/10/2025.

5) Οι δύο δεξαμενές υγραερίου εγκαταστάθηκαν και λειτουργούσαν χωρίς την απαιτούμενη άδεια κατά παράβαση του Ν. 3982/2011 και της ΚΥΑ\_Δ3/14858/93 (ΦΕΚ 477 Β') . Ο χώρος των δύο δεξαμενών υγραερίου εστερείτο μέτρων πυρασφάλειας, περιμετρικού φράκτη και καθαρού περιβάλλοντα χώρου. Υπήρχε έντονη οσμή υγραερίου πιθανότατα από κάποια διαρροή.

6) Η μονάδα στερείται Κυκλοφοριακής σύνδεσης με την επαρχιακή οδό Κάστρου Ορχομενού. Ο παλαιός κόμβος καταστράφηκε με την διαπλάτυνση του δρόμου χωρίς ποτέ να παραδοθεί νέα μελέτη κόμβου στις Τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για την αδειοδότηση του..

Λιβαδειά 11<sup>η</sup> Οκτωβρίου

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση

Μιχαήλ Κωνσταντινίδη  
Τ.Ε Μηχανολόγων Μηχανικών με Αβ

Παναγιώτης Χρ. Ποιητάρης  
Π.Ε Μηχανικών με Αβ

**Η Αν Προϊσταμένη της Διεύθυνσης**

Εσωτερική Διανομή

- 1) Χ.Α
- 2) Α.Φ 434

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕΡ. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ**

**Π.Ε Χημικών Μηχ/κων με Α βαθμό**