



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39
Λιβαδειά Ταχ. Κώδικας 32131
Πληροφορίες : Παναγιώτης Ποιητάρης
Τηλέφωνο 22613 – 50340
FAX 22613 – 50337
e-mail : ppiitaris@viotia.gr

Αναρτητέα στον διαδικτυακό τόπο της Π.Ε. Βοιωτίας
Ορθή επανάληψη ως προς τον αριθμόν πρωτ. 22/7/2020

Λιβαδειά 21/7/2020
Αριθμός Πρωτ . 2391

Προς
Γεώργιος Καπάνταης
Πουλιοπούλου 31
Θήβα Τκ 32200
Email

2) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα : Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012 όπως ισχύει.

Ο κάτωθι υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π. Εν. Βοιωτίας Παναγιώτης Ποιητάρης Π.Ε Μηχανικών με Α βαθμό.

Κατ' εφαρμογή των άρθρων 19-26 του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α οικ. 483/35 Φ15/2012 και μετά την από 20/7/2020 Εντολή της Υπηρεσίας διενήργησε την 20^η Ιουλίου 2020 επιθεώρηση στις Εγκαταστάσεις της μονάδας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Βιομηχανία: Παραγωγής Παγοκύβων

Τοποθεσία : Δημοτική οδός Πουλιοπούλου 31 Θήβα

Ιδιοκτήτης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρόκειται για Μονάδα Παραγωγής Παγοκύβων ιδιοκτησίας **Γεωργίου Καπάνταη** που εγκαταστάθηκε αυθαίρετα και λειτουργεί σε ακίνητο επί της δημοτικής οδού Πουλιοπούλου 31 στην Θήβα.

Οι Υπηρεσία διενήργησε επιθεώρηση μετά την αριθμ. 2391/14-7-2020 καταγγελία περιοίκων προκειμένου να διαπιστώσει την βασιμότητα των αναφερομένων της καταγγελίας.

Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε:

1) Η μονάδα λειτουργούσε (λειτουργία 8 +1 ανεμιστήρες ψυκτικής μονάδας στον εξωτερικό και στον υπαίθριο χώρο) αλλά η πόρτα της εισόδου ήταν κλειστή. Δεν διενεργήθηκε αυτοψία εντός του χώρου της μονάδας

2) Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη, μας ενημέρωσε ότι εγκαταστάθηκε στην θέση αυτή τον Μάρτιο του 2020 έχοντας μεταφέρει τον μηχανολογικό εξοπλισμό από την μονάδα που λειτουργούσε στην θέση Τάχι Θηβών (πρώην φούρνος Δελβενακιώτη). Επίσης μας ενημέρωσε ότι καθυστέρησε να υποβάλει τα δικαιολογητικά προκειμένου να αδειοδοτηθεί λόγω της πανδημίας COVID 19 ισχυριζόμενος ότι οι υπηρεσίες δεν ήταν ανοιχτές πράγμα το οποίο δεν ισχύει.

3) Η λειτουργία της εξωτερικής ψυκτικής μονάδας προκαλούσε όχληση παρόλο που η αυτοψία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 12.30 και 13.15 μ.μ. Περίοικος μας ανέφερε ότι τις βραδινές ώρες η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω και της μείωσης των πηγών θορύβου εντός αστικού ιστού. Παράβαση του Π.Δ 1180/81.

4) Η μονάδα λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση ήτοι υποβολή Γνωστοποίησης εγκατάστασης και γνωστοποίησης Λειτουργίας.

Να αναρτηθεί η παρούσα στο Δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Λιβαδειά 21 Ιουλίου 2020

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση

Φωτεινή Καραμάνη

Π.Ε Χημικών Μηχανικών

Παναγιώτης Χρ. Ποιητάρης

Π.Ε ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με Αβ

Μ.Ε.Α.Π.Ε.Β
Η Αν Προϊστάμενη της Διεύθυνσης

Εσωτερική Διανομή

- 1) Χ.Α
- 2) Α. Φ.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕΡ. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ

Π.Ε Χημικών Μηχ/κων με Α βαθμό