



Λιβαδειά, 25-11-2016

Ελληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων
Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39
Τ. Κ. : 32100
Πληροφορίες : Γ. Ζυγογιάννη
Τηλέφωνο : 22613 – 50331
ΦΑΞ : 22613 – 50337
e-mail : perivallon_05@yahoo.gr

Προς : **ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.**

Οινόφυτα Βοιωτίας

ΘΕΜΑ : ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 3982/2011.

Σε συνέχεια της από 07-09-2016 εκθέσεως επιθεώρησης και μετά από γραπτή ενημέρωση της υπηρεσίας μας ότι έχουν συμμορφωθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προαναφερθείσα έκθεση επιθεώρησης, η υπάλληλος της Δ/σης Ανάπτυξης Ζυγογιάννη Γεωργία, κατ' εφαρμογή του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α οικ. 483/35 Φ 15/2012 διενήργησε την 25-11-2016 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: βιομηχανία παρασκευής προϊόντων τσιμέντου.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Άγιος Θωμάς Βοιωτίας

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: **ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε**

Α.Φ.Μ. : 094182847 Δ.Ο.Υ: Μεγάλων επιχειρήσεων

Κ.Α.Δ : 23. 61

ΟΧΛΗΣΗ: ΜΕΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Β

Πρόκειται για μονάδα παραγωγής προϊόντων τσιμέντου για την οποία έχει χορηγηθεί η αρ. πρωτ. 4227/05-10-2005 απόφαση περί αδειάς λειτουργίας της υπηρεσίας μας διάρκειας ισχύος ενός έτους για συνολική ισχύ 1.303,75 Ηρ. Επίσης με την αρ. πρωτ. 2852//21-7-2005 χορηγήθηκε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων διάρκειας ισχύος 5 έτη.

Με την αρ. πρωτ. 5402/29-10-2012 αίτηση της η εταιρεία κατέθεσε ερωτηματολόγιο ζητώντας τροποποίησης της αδειάς λειτουργίας μετά από κτιριακή και μηχανολογική επέκταση.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα εξής:

- Α. Σε ότι αφορά την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας διαπιστώθηκε:
- α. Υπήρχαν υπαιθρίως αποθηκευμένα αδρανή υλικά

β. Δεν κατέστη δυνατόν να ελεγχθεί το σύστημα συγκράτησης της σκόνης στο στάδιο τροφοδοσίας των ά υλών καθώς είχε ολοκληρωθεί η παραγωγή για τη συγκεκριμένη ημέρα.

γ. Δεν γίνονταν διαβροχή του αúλειου χώρου καθώς δεν υπήρχαν εγκατεστημένα συστήματα διαβροχής στους χώρους.

Να κοινοποιηθεί η παρούσα στο φορέα και να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Π.Ε Βοιωτίας.

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση

Γεωργία Σερ. Ζυγογιάννη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Άγιος Θωμάς Βοιωτίας

ΚΟΙΝ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Φίλωνος 35-39
Τηλ : 2261 3 50331
Πληροφορίες : Γ. Ζυγογιάννη

Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση έκθεση επιθεώρησης

Σας διαβιβάζουμε έκθεση αυτοψίας που διενήργησε αρμόδια υπάλληλος της υπηρεσία μας στις εγκαταστάσεις σας την 25-11-2016 και σας γνωρίζουμε ότι εντός (10) ημερών από την παραλαβή του παρόντος θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες προς συμμόρφωση..

Στην υπηρεσία που κοινοποιείτε η παρούσα παρακαλείτε για την ανάρτηση αυτής στο δικτυακό τόπο της Π.Ε Βοιωτίας.

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

Χαράλαμπος Ρουσέτης
Ηλγος Μηχανικός με Α' β

Ε.Δ
1.Χ.Α
2. Γ. Ζυγογιάννη