



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39
Λιβαδειά Ταχ. Κώδικας 32131
Πληροφορίες : Παναγιώτης Ποιητάρης
Τηλέφωνο 22613 – 50340
FAX 22613 – 50337
e-mail : ppiitaris@viotia.gr

Αναρτητέα στον διαδικτυακό τόπο της
Π.Ε.Βοιωτίας
Λιβαδειά 16/2/2017
Αριθμός Πρωτ. 611

Προς
AMBROSIA ABEE
Θέση Ρουμάνια
Οινόφυτα ΤΚ 32011

Κοινοποίηση

- 1) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
(προκειμένου να αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας)
- 2) Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινόφυτων
- 3) Δνση Υγείας

Θέμα Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή του άρθρων 10 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012.

Σχετικά

- α) Το με αριθμόν 3978 ΦΑΑΜΠΥ937/27-12-2016 έγγραφο της Π.Υ Οινόφυτων
- β) Η με αριθμόν 388/27-1-2014 Υ.Δ έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου Παραγωγής Βάφλας . ιδιοκτησίας AMBROSIA ABEE .
- γ) Το με αριθμόν 31/1/2017 έγγραφο της υπηρεσίας με το οποίο ζητήσαμε της απόψεις σας για τις παραλείψεις ως προς τα μέτρα πυροπροστασίας.
- δ) Την ΚΥΑ με αριθμόν οικ. 12997/145/Φ.15/ΦΕΚ3284Β/8-12-2014 περί απλούστευσης αδειοδότησης – επέκταση απαλλαγής Πιστοποιητικού ενεργητικής Πυροπροστασίας.

Οι υπάλληλοι της Δνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Ποιητάρης Παναγιώτης.

Κατ' εφαρμογή των άρθρων 19-26 του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α οικ. 483/35 Φ15/2012 και μετά από την αριθμ.212/24-1-2017 Εντολή της Υπηρεσίας διενήργησε την 15^η Φεβρουαρίου επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας με τα παρακάτω στοιχεία:

Γενικά Στοιχεία : Πρόκειται για επαγγελματικό εργαστήριο Παραγωγής βάφλας (Παραγωγή ειδών Ζαχαροπλαστικής που λειτουργεί στην θέση Ρουμάνια των Οινόφυτων βάσει της με αριθμόν 388/27-1-2014 Υ.Δ του άρθρου 19.1 του Ν. 3982/2011, ιδιοκτησίας AMBROSIA ABEE.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινόφυτων κατόπιν επώνυμης καταγγελίας διενήργησε αυτοψία και μας κοινοποίησε τα αποτελέσματα της με το α) σχετικό έγγραφο. Η Υπηρεσία ζήτησε τις απόψεις τους για την παράβαση ως προς την μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας της δεξαμενής Υγραερίου σύμφωνα με την Δ3/14858/1993/ΦΕΚ 477Β. Η δραστηριότητα υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 12684/92/27-11-2014 ΦΕΚ 3181Β /2014.

Είδος εγκατάστασης :	Παραγωγή Βάφλας (Ειδών Ζαχαροπλαστικής)
<i>Ιδιοκτήτης</i>	ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΑΒΕΕ
Τοποθεσία.	Θέση Ρουμάνια Οινόφυτα
ΑΦΜ 998937815	Δ.Ο.Υ Θηβών
Στεγασμένη Επιφάνεια	597,61m ² Κατηγορία κινδύνου Αα
ΚΑ.Δ: 10.72.12 & 10.89	Όχληση Χαμηλή Κατηγορία Β (Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια από Περιβαλλοντική αδειοδότηση)

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Ισχύς	Κινητήρια (KW)	Θερμική (KW)	Αξία (Ευρώ)
Νομίμου Λειτουργίας	35,24	19,20	527.600,00

Δεξαμενή Υγραερίου 5000lt με α/α 3023 PE/PI-05

Βεβαίωση Περιοδικού Ελέγχου PV/A-C4030/17/3-2-2017

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Για την λήψη των απαιτούμενων μέτρων Πυροπροστασίας στον χώρο της δεξαμενής υγραερίου

Διαπιστώσεις

Ο χώρος της δεξαμενής υγραερίου ήταν περιφραγμένος με συρματόπλεγμα ύψους άνω του 1,50μ και είχαν τοποθετηθεί δύο πυροσβεστήρες ένας 6kg και ένας τροχήλατος 25 kg ξηρής κόνεως.

Υπήρχε μικρή αλλαγή στους βοηθητικούς χώρους της βιοτεχνίας, γραφεία, αποδυτήρια αποθήκη ετοιμών προϊόντων. Η χώροι του εργαστηρίου ήταν αμετάβλητοι.

Την ημέρα της αυτοψίας δεν ήταν σε λειτουργία η βιοτεχνία.

Κοντέινερ (για την αποθήκευση των ετοιμών προϊόντων) δεν υπήρχε στον περιβάλλοντα χώρο.

Να αναρτηθεί η παρούσα στο Δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση

Λιβαδειά

15 /2/2017

Παναγιώτης Χρ. Ποιητάρης

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Εσωτερική Διανομή

1) Χ.Α

2) Φ. Α 31

Χαράλαμπος Ρουσέτης

Ηλ/γος Μηχανικός με Α βαθμό