



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39
Λιβαδειά Ταχ. Κώδικας 32131
Πληροφορίες : Παναγιώτης Ποιητάρης
Τηλέφωνο 22613 – 50340
FAX 22613 – 50337
e-mail : ppiitaris@viotia.gr

Αναρτητέα στον διαδικτυακό τόπο της
Π.Ε.Βοιωτίας

Λιβαδειά 8/1/2018
Αριθμός Πρωτ. 647/2017

Προς
Κωνσταντίνο Πανουργιά του Σωτηρίου
Σκούρτα

Κοινοποίηση
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(προκειμένου να αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας)

Θέμα : Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012 (Δραστηριότητα περίπτωση άρθρου 19.1 του Ν. 3982/2011).

Ο κάτωθι υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π. Εν. Βοιωτίας Ποιητάρης Παναγιώτης Π.Ε Μηχανικών με Α. Βαθμό.

Κατ' εφαρμογή των άρθρων 19-26 του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α οικ. 483/35 Φ15/2012 και μετά την από 11^η Δεκεμβρίου 2017 Εντολή της Υπηρεσίας διενήργησε την 11^η Δεκεμβρίου επιθεώρηση στις Εγκαταστάσεις της μονάδας με τα παρακάτω στοιχεία:

Είδος εγκ/σης : **Αρτοποιείο**

Τοποθεσία. Τοπική Κοινότητα Σκούρτων Δ.Ε Δερβενοχωρίων Δήμου Τανάγρας

Ιδιοκτήτης Κωνσταντίνος Πανουργιά του Σωτηρίου

	ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ σε Hp	ΑΞΙΑ €
Λειτουργούντα	11,00	12.700,00 €

Βαθμός Όχλησης : Χαμηλή Κατηγορία : Β Κ.Α. Δ: 10.71

Α.Φ.Μ 116869944 Δ.Ο.Υ Θήβας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Πρόκειται για αρτοποιείο με πρατήριο το οποίο λειτουργεί βάση της με αριθμόν 942/22-5-1990 αποφάσεως του τμήματος Εμπορίου επ. ονόματι του Σωτηρίου Πανουργιά και μεταβιβάστηκε στον υιό του Κωνσταντίνο Πανουργιά μετά την με αριθμόν 6231/7-12-2015 αίτηση – ενημέρωση.

Διενέργεια επιθεώρησης προκειμένου να διαπιστωθεί :

Τήρησης ή μη των όρων της με αριθμόν 942/22-5-1990 άδειας λειτουργίας .

Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε:

1. Κτιριακές εγκαταστάσεις Διαρρύθμιση χώρων . Χωρίς μεταβολές.
2. Μηχανολογικός εξοπλισμός. Ο παραγωγικός μηχανολογικός εξοπλισμός είναι χωρίς μεταβολές. Για την λειτουργία του κλιβάνου χρησιμοποιεί υγραέριο αντί για πετρέλαιο όπως είχε εγκριθεί. Η δεξαμενή υγραερίου δεν είχε τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, την απαιτούμενη έδραση, και την λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας κατά παράβαση της κυα Δ3/14858/ΦΕΚ 477B/ 1-7-1993.

Να αναρτηθεί η παρούσα στο Δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Να κοινοποιηθεί με έγγραφο μας η παρούσα στον φορέα

Λιβαδειά 9^η Ιανουαρίου 2018

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση

Παναγιώτης Χρ. Ποιητάρης
Π.Ε Μηχανικών με Α βαθμό

Ο
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
α/α

Εσωτερική Διανομή

- 1) Χ.Α
- 2) Φ. Αρτ. 124

Γεωργία Σερ. Ζυγογιάννη
Π.Ε Χημικών Μηχ/κων με Α βαθμό